

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बरेली।
पत्र संख्या ब-56/सी0एस0ओ0/बरेली-2018 दिनांक अक्टूबर, 23, 2018
सेवा में

प्रबन्धक/स्वामी,

डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल।

233, पिपरा नानकार, दमखोदा, बहेड़ी, जिला-बरेली।

विषय-डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल, 233, पिपरा नानकार, दमखोदा, बहेड़ी,
जिला-बरेली का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का
कष्ट करें जिसके माध्यम से डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल, 233, पिपरा नानकार,
दमखोदा, बहेड़ी, जिला-बरेली का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर
अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी बहेड़ी, बरेली से प्रश्नगत डी0एस0आर0
पब्लिक स्कूल 20 मीटर चौड़े रिछा-पीलीभीत मार्ग पर स्थित है, जहां अग्निशमन
वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं। प्रश्नगत डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल भूतल
पर स्थित है, प्रश्नगत स्कूल का कुल कवर्ड एरिया 5356.44 वर्गमीटर, प्रशासनिक
ब्लाक 814.11 वर्गमीटर, कैफेटेरिया ब्लाक-150 वर्गमीटर, डी0एस0आर0 पब्लिक
स्कूल का कवर्ड एरिया 5356.44 वर्गमीटर, सुरक्षा ब्लाक 10 वर्गमीटर तथा कालेज
भवन का मुख्य द्वार 6 मीटर है। प्रश्नगत स्कूल के सेटबैक एवं स्टेयरकेस का
निर्माण एवं विकास उपविधि -2008 के अनुरूप पाये गये हैं। निरीक्षण के दौरान
स्कूल भवन के उपकरण आई0 एस0-21090 के अनुरूप कार्यदशा में स्थापित है,
अन्य सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी0 के अनुरूप पायी गयी है। कॉलेज में उपस्थित
शिक्षक/स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों, जीव रक्षा उपायों अपात कालीन निष्क्रमण
डिल, योजनाओं का प्रशिक्षण प्रदान कराया कराते जुए अभ्यास काराया गया तथा
प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर यह प्रक्रिया दोहराते हुए
अभिलेखों में अंकित करते रहेंगे। अग्निशमन अधिकारी बहेड़ी, बरेली द्वारा प्रश्नगत
स्कूल को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की गई
है।

For DSR Public School

Manager

Principal
D.S.R. Public School
Pipra Nankar, Baheri (B.N.)

अतः उक्त संस्तुति आख्या को दृष्टिगत रखते हुए डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल, 233 पीपरा नानकार, दमखोदा, बहेड़ी, जिला-बरेली को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(के0एन0 रावत)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- जिलाधिकारी बरेली।

(के0एन0 रावत)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बरेली।

For DSR Public School

Manager

Principal

D.S.R. Public School
Pipra Nankar, Baheri (Bly)